



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI CERTIFICAZIONE,  
RICERCA E VERIFICA – SEDE DI PIACENZA

Spettabile

**IMMERGAS SpA**

**Via Cisa Ligure, 95**

**42041 BRESCELLO (RE)**

**OGGETTO: GENERATORI DI CALORE MODULARI IMMERGAS SpA modelli ARES CONDENSING 32 ErP, 50 ErP, 115 ErP.** Rinnovo della precedente autorizzazione di pari oggetto rilasciata in data 29/04/2016.

Si fa riferimento alla richiesta della società **IMMERGAS S.p.A.** del 17/04/2023, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad installare, per i generatori modulari indicati in oggetto, i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo. Trattasi dei seguenti generatori:

**COSTRUTTORE: IMMERGAS SpA**  
**MODELLO: ARES CONDENSING 32 ErP, 50 ErP, 115 ErP**  
**MARCHIO DI FABBRICA: IMMERGAS SpA**  
**DISEGNO D'ASSIEME: 26.038699/003 rev.003 - 26.038726/003 rev.003 del 27/04/2016**

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate a suo tempo presso il fabbricante, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R - edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno d'assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT-INAIL.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT-INAIL competente per territorio.

La presente ha validità per ulteriori anni 5.

All.: c.s.



Il direttore UOT-ricerca INAIL di Piacenza  
(dott. Ing. **Casto DI GIROLAMO**)