

DICHIARAZIONE

L'Azienda: **IMMERGAS S.p.A.**
con sede in: Via Cisa Ligure, 95 - Brescello di Reggio Emilia
in relazione agli apparecchi: CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE

DICHIARA QUANTO SEGUE:

La IMMERGAS S.p.A., in riferimento al D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0), certifica che i modelli di caldaie a gas di propria produzione – appartenenti alla gamma a condensazione (**VICTRIX, HERCULES Condensing, ARES Condensing, ARES TEC**) – presentano un rendimento termico utile maggiore o uguale a $93 + 2 \cdot \log P_n$ (misurato secondo le norme UNI 15502), come richiesto nella Tabella 2 dell'Allegato I al decreto sopra citato.

Brescello, 1 giugno 2016

In fede
IMMERGAS S.p.A.

